

番号	品名	数量	材質・表面処理	備考
2	受枠	1	SS400 黒ペイント	KZG 32tA 四方4L枠
1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	マス荷重 T-2

記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WKCZDS-X 88-732 A	製図月日	2017.02.22	担当
図番	WKCZDS-X 88-732(A)(B)	尺度	1/7	用紙A3

片岡産業株式会社
 大阪市福島区海老江8丁目12番31号
 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505

強 度 計 算 書

製 品


- 呼称記号 WKZDS-X 88 - 732
- 適用荷重 T-2
- 製品寸法 900 x L x 32
- 適用溝幅 800 mm
- 使用用途 柵用(横断溝)
- ベアリングバー WX1-32x7x5.5

計 算 基 準

- 荷重
 - ・ 後輪一輪荷重 $P = 8 \text{ kN}$
 - ・ 衝撃係数 $i = 0$
 - ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 8.0 \text{ kN}$
 - ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$
 - ・ 支間距離 $l = 800 \text{ mm}$
 - ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 200 \text{ mm}$
- ベアリングバー
 - ・ ピッチ $P_B = 16.5 \text{ mm}$
 - ・ 断面係数 $Z = 843 \text{ mm}^3$

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



- 曲げモーメント: M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{8.0 \times 16.5}{200 \times 160} = 0.004 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.004 \times 200 \times (2 \times 800 - 200)$$

$$= 144.4 \text{ kN-mm}$$

- 応力: σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{144.4}{843} \div 0.17 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当