



御承認印

2	受 枠	1	SS400 黒ペイント	KZG 50A 四方4L枠
1	グレーチング	1	SS400 溶融亜鉛めっき	マス荷重 T-14
番号	品 名	数量	材 質 ・ 表 面 処 理	備 考

記号	訂正内容	日付	備 考		担当
品番	WKZDS-X 88-750 A	製 図 月 日 2017.01.26	担 当	製 図	検 査
図 番	WKZDS-X 88-750(A)(B)	尺 度 1/7 用紙A3	 <b>片岡産業株式会社</b> 大阪市福島区海老江8丁目12番31号 TEL (06) 6458 0500 (代) FAX (06) 6458 0505		

# 強 度 計 算 書

## 製 品

- 呼称記号 WKZDS-X 88 - 750
- 適用荷重 T-14
- 製品寸法 900 x L x 50
- 適用溝幅 800 mm
- 使用用途 柵用(横断溝)
- ベアリングバー WXI-50x7x5.5

## 計 算 基 準

- 荷重
  - ・ 後輪一輪荷重  $P = 56 \text{ kN}$
  - ・ 衝撃係数  $i = 0$
  - ・ 衝撃を考慮した荷重  $P_i = 56.0 \text{ kN}$
  - ・ 車輪接地面積  $a \times b = 200 \text{ mm} \times 500 \text{ mm}$
  - ・ 支間距離  $l = 800 \text{ mm}$
  - ・ ベアリングバー方向荷重長  $l_1 = 200 \text{ mm}$
- ベアリングバー
  - ・ ピッチ  $P_B = 16.5 \text{ mm}$
  - ・ 断面係数  $Z = 2319 \text{ mm}^3$

## 強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力  $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



- 曲げモーメント: M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{56.0 \times 16.5}{200 \times 500} = 0.009 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.009 \times 200 \times (2 \times 800 - 200)$$

$$= 323.4 \text{ kN-mm}$$

- 応力:  $\sigma$

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{323.4}{2319} \doteq 0.14 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当
	山口	山中

**イワナガ産業株式会社**