


新型
WXIB



御承認印

1	グレーチング	1	SS400 熔融亜鉛めっき	インドアングル L40×40×4
番号	品名	数量	材質・表面処理	備考

記号	訂正内容	日付	備考	担当
品番	WUCH-X 15 α	製図月日 2016.01.16	担	製
図番	WUCH-X 15 α (L4×40)	尺度 1/5 用紙A3	当	図

片岡産業株式会社
 大阪市福島区海老江8丁目12番31号
 TEL (06) 6458 0500(代) FAX (06) 6458 0505

発注の際は本図に押印の上、ご返却願います。

強 度 計 算 書

製 品


- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 呼称記号 WUCH-X 15α ● 製品寸法 140 × L × 519 ● 使用用途 U字溝用 | <ul style="list-style-type: none"> ● 適用荷重 T-2 ● 適用溝幅 150 mm ● ベアリングバー WX1-19x5x3.5 |
|--|---|

計 算 基 準

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 荷重 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後輪一輪荷重 $P = 8 \text{ kN}$ ・ 衝撃係数 $i = 0$ ・ 衝撃を考慮した荷重 $P_i = 8.0 \text{ kN}$ ・ 車輪接地面積 $a \times b = 200 \text{ mm} \times 160 \text{ mm}$ ・ 支間距離 $l = 170 \text{ mm}$ ・ ベアリングバー方向荷重長 $l_1 = 160 \text{ mm}$ | <ul style="list-style-type: none"> ● ベアリングバー <ul style="list-style-type: none"> ・ ピッチ $P_B = 66 \text{ mm}$ ・ 断面係数 $Z = 438 \text{ mm}^3$ |
|---|---|

強 度 計 算

- ・ ベアリングバー一本を単純梁として計算する。
- ・ 許容応力 $\sigma_b = 0.180 \text{ kN/mm}^2$



- 曲げモーメント： M

$$W = \frac{P_i \times P_B}{a \times b}$$

$$W = \frac{8.0 \times 66}{200 \times 160} = 0.017 \text{ kN/mm}$$

$$M = \frac{1}{8} \times W \times l_1 \times (2l - l_1) \quad (l_1 > l \text{ 時 } l_1 = l)$$

$$= \frac{1}{8} \times 0.017 \times 160 \times (2 \times 170 - 160)$$

$$= 59.4 \text{ kN-mm}$$

- 応 力： σ

$$\sigma = \frac{M}{Z} = \frac{59.4}{438} \cong 0.14 \text{ kN/mm}^2 \leq \sigma_b$$

上記の結果より設計条件を満足する。

認印	検印	担当